

5C. REPONDRE AUX ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE

La protection de la santé et de la sécurité des consommateurs implique la fourniture des produits et services sûrs, ne présentant aucun risque pour la santé lorsqu'ils sont consommés dans le cadre de l'utilisation prévue. Cette exigence est d'autant plus importante pour la SODECI que l'eau potable est une ressource indispensable à la vie.

Une eau de qualité irréprochable aujourd'hui et demain

La SODECI est responsable de la qualité de l'eau délivrée à ses clients. Elle renforce ses actions pour fournir une eau potable conforme aux critères physico-chimiques et microbiologiques de potabilité. La SODECI effectue à cet effet un ensemble de contrôles continus de la qualité de l'eau sur toute sa filière (du point de captage de la ressource au robinet du consommateur, en passant par le réseau de distribution et les réservoirs de stockage).

La conception de son plan de surveillance est réalisée en se basant sur les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l'eau de boisson, la structuration et l'état des réseaux de distribution ainsi que le volume global produit et la population desservie. La conception du plan est du ressort de la Direction Qualité Eau (DQE) de la SODECI.

L'Etat, par l'Office National de l'Eau Potable et son représentant, réalise régulièrement une série de contrôles sur l'ensemble du territoire national afin de vérifier la conformité réglementaire de l'eau destinée à la consommation humaine.

Les indicateurs pris en compte dans le cadre de ce plan d'autocontrôle sont les paramètres physico-chimiques et bactériologiques.

Le tableau suivant présente le bilan de la surveillance des eaux sur les trois années : 2015, 2016 et 2017.

Bilan de surveillance des eaux

Evolution des taux de conformité microbiologique

Années	2015	2016	2017
Nombre d'analyses microbiologiques (SODECI)	5 815	6 470	6 864
Taux de conformité microbiologique - Abidjan (%)	98,6	98,8	98,3
Taux de conformité microbiologique - Intérieur (%)	93,2	92,8	93,7

En 2017, 6 864 analyses bactériologiques ont été réalisées contre 6 470 à la même période en 2016 (+ 6%).

6 864
analyses bactériologiques
réalisées en 2017 pour garantir
une eau de meilleure qualité



A Abidjan, le niveau de contrôle est demeuré stable en 2017 et le taux de conformité reste supérieur à 98% sur l'ensemble du District.

A l'intérieur du pays afin de tenir compte du raccordement de plusieurs nouveaux villages, le plan de surveillance a été renforcé (+6.1% du nombre d'analyses par rapport à l'année 2016).

Le taux de conformité intérieur s'affiche à 93,7% en amélioration de 0,9% comparé à 2016.